

ANALYSERAPPORT
79245/11

 Nordvand A/S
 Ørnegårdsvej 17
 2820 Gentofte
 Annika Lindholm

 Udskrevet: 17-10-2011
 Version: 1
 Udtaget: 04-10-2011 12.30
 Modtaget: 04-10-2011
 Påbegyndt: 04-10-2011
 Udtaget af: Lab./MB

Drikkevand
Sagsnummer: Sjælsø Vandværk
Kunde: Nordvand A/S, Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm

Prøvested: Sjælsø Vandværk, Ravnsnæsvej 231 (263), 2970 Hørsholm
 Sjælsø Vandværk
 Afgang værk

RESULTATER FOR PRØVE 79245/11

Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Afgang værk
Total kulbrinter	<5.0	µg/l	GC/FID/pentan AK. 61	5	
PAH'er 16 komp.	i.p.	-	GC/MS/SIM AK.128		
Fluoranthen	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK.128	0.1	
Benzo(b+j)fluoranthen	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK.128		
Benzo(k)fluoranthen	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK.128		
Benz(a)pyren	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK.128		
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK.128		
Benzo(ghi)perylene	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK.128		
PAH, sum (MST - 6 komp.)	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK.128	0.1	
Purge & Trap, chlor. og nedbr.	i.p.	-	GC/MS, P&T, AK152		
Trichlorfluormethan(F11)	# <0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152		
Freon 113 (F113)	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152		
Trichlormethan (Chloroform)	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
1,1,1-trichlorethan	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
Tetrachlormethan	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152		
Trichlorethylen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
Tetrachlorethylen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
Vinylchlorid	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	0.3	
1,1-dichlorethylen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
trans-1,2-dichlorethylen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
cis-1,2-dichlorethylen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
1,2-dibromethan	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	0.01	Stoffet indgik i de gamle blyholdige benzinprodukter
1,2-dichlorethan	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
1,1-dichlorethan	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152		
Kulbrinter og BTEXN i vand	i.p.	-	GC/FID/MS pentan		
Benzen	<0.10	µg/l	GC/MS/SIM AK.70	1	
Toluen	<0.10	µg/l	GC/MS/SIM AK.70		
Ethylbenzen	<0.10	µg/l	GC/MS/SIM AK.70		
Xylener	<0.10	µg/l	GC/MS/SIM AK.70		
Naphtalen	<0.10	µg/l	GC/MS/SIM AK.70	2	
Phenoler og chlorphenoler	# i.p.	-	GC/MS AK158		
Phenol	<0.050	µg/l	GC/MS AK158	0.5	
2-methylphenol (o-cresol)	<0.020	µg/l	GC/MS AK158	0.5	
3-methylphenol (m-cresol)	<0.020	µg/l	GC/MS AK158	0.5	
4-methylphenol (p-cresol)	<0.020	µg/l	GC/MS AK158	0.5	
2,6-dimethylphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158	0.5	
2,4-dimethylphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158	0.5	
3,5-dimethylphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158	0.5	
3,4-dimethylphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158	0.5	
2,3-dimethylphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158		
2,5-dimethylphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158	0.5	
6-chlor-2-methylphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158	0.1	I

4-chlor-2-methylphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158	0.1	
2,4- og 2,6-dichlorphenol(sum)	<0.020	µg/l	GC/MS AK158		
4,6-dichlor-2-methylphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158		
2,4,6-trichlorphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158	0.1	
2,3,4,6-tetrachlorphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158	0.1	
2,3,4,5-tetrachlorphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158	0.1	
Pentachlorphenol	<0.020	µg/l	GC/MS AK158	0.01	
Pesticider, vand pakke 1+2+4	i.p.	-	LC-GC/MS/SIM AK. 78		
Mechlorprop(MCPP)	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK: 78		
MCPA	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78		
Dichlorprop(2,4-DP)	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78		
2,4-D	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78		
DNOC	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Simazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Atrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Dinoseb	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Dichlobenil	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
4-Chlorprop (4-CPP)	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78		
Dicamba	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
2,6-Dichlorprop (2,6-DCPP)	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78		
Methabenzthiazuron	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Desisopropylatrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Desethylatrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Hydroxyatrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Hydroxy-terbutylazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Terbutylazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
2,4,5-T	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78		
Propyzamid	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Trifluralin	# <0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Bentazon	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Isoproturon	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Linuron	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Pendimethalin	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Diuron	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Metamitron	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Chloridazon	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Hexazinon	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Cyanazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Fluazifob-P-butyl	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Dimethoat	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Desethylterbutylazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
4-chlor-2-methylphenol	# <0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 158	0.1	
2,4-dichlorphenol	# <0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 158	0.1	
Pentachlorphenol	# <0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 158	0.1	

KOMMENTARER

Ingen kommentar



Trine Kornbeck

Kopi sendt til:

Fredensborg Vand A/S, Højvangen 23, 3480 Fredensborg
 Fredensborg Kommune Natur og miljø, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal
 Gentofte Kommune Natur og miljø, Ørnegårdsvej 17, 2820
 Hørsholm Kommune Miljø- og forsyningsafdelingen, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm
 Lyngby-Taarbæk Kommune Teknisk Forvaltning, Rådhuset, 2800 Lyngby
 Lyngby-Taarbæk Vand A/S, Hjortekærbacken 12, 2800 Kgs. Lyngby
 Hørsholm Vand ApS, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm